

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	4,560	31	km
		Freileitung	1,795	28	km

§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			3325	kVA
---------------	-----------------------------	--	--	------	-----

§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		2.897.001	1.699.497	4.345.996	kWh

§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		0	0	824	

§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1550	
---------------	-----------------------------	--	--	------	--

§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,86	km ²
---------------	--	--	--	------	-----------------

§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,95	km ²
---------------	---------------------------------------	--	--	-------	-----------------

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,0%	1,5%	6,62%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	28.970	25.492	287.640	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			342.103	kWh