

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	4,199	34	km
		Freileitung	1,795	28	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			4675	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		2.786.377	2.701.734	4.207.484	kWh
§27 (2)Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		0	0	901	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1590	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,86	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,95	km ²

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,0%	1,5%	4,93%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	41.162	60.673	272.479	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			374.314	kWh