Veröffentlichung nach StromNEV

Bezugsjahr: 2017

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreisläge		MS	NS	
		Kabel	4	31	km
		Freileitung	2	28	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			2665	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		2.854.349	1.651.588	4.410.244	kWh
§27 (2)Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		0	0	794	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1478	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,86	km^2
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,95	km^2

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,0%	1,5%	4,22%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	28.543	24.774	186.140	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			239.457	kWh