

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreisläge		MS	NS	
		Kabel	4,199	34	km
		Freileitung	1,795	28	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			4675	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		4.077.470	4.075.658	5.520.247	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		0	0	802	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			1563	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,86	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,95	km <sup>2</sup>

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,0%	1,5%	6,98%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	40.775	61.135	385.457	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			487.366	kWh