

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| §27 (2) Nr. 1 | Stromkreisläge | | MS | NS | |
| | | Kabel | 4,199 | 34 | km |
| | | Freileitung | 1,795 | 28 | km |
| §27 (2) Nr. 2 | Installierte Leistung MS/NS | | | 4675 | kVA |
| §27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit | MS | MS/NS | NS | |
| | | 2.857.567 | 2.830.299 | 4.241.021 | kWh |
| §27 (2)Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen | MS | MS/NS | NS | |
| | | 0 | 0 | 802 | |
| §27 (2) Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet | | | 1563 | |
| §27 (2) Nr. 6 | Versorgte Fläche in der Niederspannung | | | 9,86 | km ² |
| §27 (2) Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes | | | 31,95 | km ² |

Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| | | MS | MS/NS | NS | |
| §10 (2) | Höhe der Durchschnittsverluste | 1,0% | 1,5% | 6,98% | |
| §17 (2) Nr. 2 | Menge der Verlustenergie | 40.775 | 61.135 | 385.457 | kWh |
| §17 (2) Nr. 7 | Gesamtverluste | | | 487.366 | kWh |